COMUNE DI SIENA - AAC4766 - REG_UFFICIALE - 0057318 - Ingresso - 09/07/2026 - 10:13

EVENTI DI INTRATTENIMENTO MUSICALE E TEATRALE

PIAZZA JACOPO DELLA QUERCIA



svolgimento evento giorni:
28 – 29 – 30 – 31 Luglio e 3 – 4 – 5 Agosto 2026
dalle ore 20,00 alle 23,45

Organizzatore: **COMUNE DI SIENA**

RELAZIONE ANTINCENDIO

Responsabile della Manifestazione:
Dottoressa MONICA VANNI
in qualità di P.O. Comune di Siena

Siena 07/06/2026

Il sottoscritto Geom. Crosti Simone nato a Siena il 24/12/1978 – C.F. CRS SMN 78T24 I726T, residente in Asciano Via C.A. dalla Chiesa n. 38, con studio professionale sito in Asciano Via C.A. dalla Chiesa n. 38, inscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Siena al n. 1149, abilitato come coordinatore della sicurezza e come progettista prevenzione incendi iscritto negli elenchi del ministero dell'interno (art. 4 del D.M. 05/08/2011) al codice SI01149G00101, a seguito di incarico ricevuto dal COMUNE DI SIENA inerente gli eventi SBOCCIA L'ESTATE 2026 e più precisamente per gli eventi che si terranno nei giorni 28 – 29 – 30 – 31 Luglio e 3 – 4 - 5 Agosto 2026 dalle ore 20,00 alle 23,45 in Piazza Jacopo della Quercia con rappresentazioni teatrali e musicali che variano da: (Danza e Musica), (Teatro) Isabel Russinova in Santa Francesca Cabrini, (Teatro) Alessandro Paci – Non ci resta che ridere, (Musica e Teatro) Abbracci d'Arte – Senza fine con vincitori e finalisti di "Stelle in Corsa", (Teatro) Paolo Conticini – La prima volta (Atto secondo), qui di seguito viene illustrata la relazione tecnica ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza relativamente alla manifestazione temporanea da svolgersi presso Piazza Jacopo della Quercia in Siena.

RELAZIONE ANTINCENDIO

La presente relazione è redatta ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza previste dall'art. 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), nonché del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 e del D.M. 19 agosto 1996, relativamente alla manifestazione temporanea di pubblico spettacolo da svolgersi presso Piazza Jacopo della Quercia con affollamento massimo pari a 500 spettatori.

Informazioni generali sulla manifestazione

L'Amministrazione Comunale dopo il successo della passata edizione di Sboccia l'Estate, è pronta a riaccendere i riflettori con la nuova rassegna Sboccia l'Estate, edizione 2026. Sotto la direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, la manifestazione estiva dei Teatri di Siena si presenta con un cartellone ricco di musica, spettacoli, cinema e teatro, ospitati in alcuni dei luoghi più iconici della città, come in questo caso la location di Piazza Jacopo della Quercia.

Sette serate 28 – 29 – 30 – 31 Luglio e 3 – 4 - 5 Agosto 2026 dalle ore 20,00 alle 23,45, dove la piazza sarà allestista per un piccolo spettacolo con il montaggio di una pedana-palco 10 x 8 con relativo service audio e luci allestite su un ring di americana e con il posizionamento di n. 500 sedie per la platea.


Le fasi della manifestazione

L'intrattenimento consiste in una manifestazione di pubblico spettacolo all'aperto con intrattenimento musicale-teatrale previsto per tutte le giornate sopra riportate, con avvio della serata dalle ore 20,00, per poi concludersi il tutto sempre verso le ore 23.45.
Gli spettatori giungeranno in maniera graduale, raggiungendo il picco massimo verso le ore 19,45, per poi iniziare lo sfollamento previsto a fine concerto per le opere 23.45 circa.

Di seguito ulteriori informazioni inerenti la manifestazione che avverrà:

- ❑ intrattenimento musicale che si svolgono temporaneamente in luoghi all'aperto (area urbana all'aperto) delimitati ed attrezzati per lo stazionamento del pubblico con capienza di 500 posti seduti per gli spettatori;

Organizzazione dell'evento – PIAZZA SAN FRANCESCO




1. Descrizione dell'area

L'area interessata è costituita da porzione della piazza Jacopo della Quercia destinata all'installazione temporanea di:
pedana-palco per spettacolo dim. 10,00 x 8,00 con altezza massima di cm. 70-80;
impianti audio e illuminazione montata su ring perimetrale dell'americana;
platea composta da n. 500 sedute per il pubblico;
gazebo dim. 3 x 2 per allestimento regia;
L'area risulta accessibile dai percorsi pubblici circostanti e presenta molteplici possibilità di evacuazione verso spazi aperti sicuri.

2. Affollamento massimo

L'affollamento massimo previsto è pari a:
n. 500 spettatori seduti, organizzati in n. 4 settori da 100 posti cadauno disposti su n. 10 file per 10 posti, e n. 2 settori da 50 posti cadauno disposti su 5 file per 10 posti, per divisi da corridoio di 1,20 ml.
Le sedute saranno solidamente collegate fra di loro, garantendo la distanza di 1,10 ml. tra gli schienali delle file.



4. Vie di esodo con uscite di emergenza

L'area sarà dotata di percorsi di esodo chiaramente individuati e mantenuti costantemente sgombri.

Le n. 3 uscite di sicurezza saranno distribuite in modo da garantire:

- rapida evacuazione;

- assenza di strozzature;

- accessibilità ai mezzi di soccorso.

La larghezza complessiva delle vie di esodo sarà verificata in funzione dell'affollamento previsto e comunque conforme ai criteri del D.M. 19/08/1996.

VIE DI USCITA PIAZZA SAN FRANCESCO:

- 1. PIAZZA DEL DUOMO Ml. 22,80 pari a n. 38 MODULI
- 2. VIA DI MONNA AGNESE Ml. 2,95 pari a n. 4 MODULI
- 3. VIA DEL CASTORO Ml. 2,95 pari a n. 4 MODULI

Considerata la capacità delle vie di uscita dalla Piazza Jacopo della Quercia, pari a n. 46 moduli per una capacità di deflusso pari a n. 11500 persone, considerato che nella zona della piazza oltre agli addetti ai lavori (personale tecnico e di spettacolo) potrebbero esserci persone disinteressate dall'evento ma presenti il tutto stimabili prudenzialmente in circa 200 persone, visto che l'evento prevede sedute per 500 persone, si dichiara che le stesse uscite di emergenza sono ampiamente soddisfacenti a far defluire tutti i presenti all'evento e alle persone disinteressate che sono in zona della piazza.

5. Accessibilità dei mezzi di soccorso

Saranno mantenuti percorsi idonei all'accesso dei mezzi di emergenza e soccorso con percorrenza carrabile dall'uscita n. 1 – da Piazza del Duomo, con assenza di ostacoli permanenti o temporanei.

In particolare, da tale accesso c'è la possibilità di intervento da parte dei Vigili del Fuoco con mezzo pick-up e superiore dotato di modulo antincendio e passaggio di mezzi del 118.

6. Impianti elettrici

Gli impianti elettrici temporanei saranno realizzati nel rispetto delle norme:
CEI 64-8; CEI 64-17; D.M. 37/2008, come da regolare progetto impianto elettrico temporaneo allegato.
Al termine degli allestimenti sarà acquisita:
dichiarazione di conformità, certificazione dei quadri elettrici, collaudo dell'impianto realizzato e relative verifiche delle protezioni;

7. Illuminazione di sicurezza

Per l'illuminazione di sicurezza dell'area spettacoli saranno impiegati dei proiettori a led da 196W alimentati dal CPSS (soccorritore), montati sulla struttura di sostegno degli effetti luce (americana). E' stato effettuato un calcolo in conformità alla Norma UNI EN 1838, senza il contributo delle riflessioni, per ottenere 2 lux in tutta l'area antistante al palco (stazionamento pubblico) e 5 lux sui percorsi di esodo. L'alimentazione sarà realizzata con cavi a doppio isolamento tipo FG16OR16, posati a vista e dotati di protezioni meccaniche dove necessario.

Sarà utilizzato un CPSSS avente potenza 2kW ed autonomia 1 ora, per illuminare la zona pubblico ed i percorsi di esodo. Il CPSS erogheranno energia ai proiettori di sicurezza, qualora si verificasse la mancanza di tensione sull'alimentazione. Il tempo di commutazione, trattandosi di un'apparecchiatura conforme alla Norma CEI 50171, sarà inferiore a 0,5 secondi. I proiettori saranno certificato CEI EN IEC 60598-2-22.

Il tutto meglio specificato nel progetto dell'impianto elettrico.

8. Segnaletica di sicurezza

Per la segnaletica di sicurezza saranno utilizzati cartelli retroilluminati, dotati di pittogramma bianco/verde con la simbologia prevista dalla vigente normativa per l'indicazione della via di fuga. Detti corpi saranno del tipo autoalimentato SA con batterie NiCd a bordo aventi autonomia di almeno 1 ora.

Il tutto meglio specificato nel progetto dell'impianto elettrico.



9. Sistema di avviso al pubblico in caso di emergenza

In considerazione al semplice allestimento dell'evento, ed in considerazione al fatto che è stato installato un CPSS (soccorritore) che garantisca la continuità della corrente elettrica per l'alimentazione delle lampade di emergenza e dell'impianto audio di emergenza collegato ad un PC e microfono in modo che si possa garantire anche in caso di blackout improvviso il modo per comunicare in caso di emergenza mediante messaggi preregistrati oppure in maniera live con l'ausilio di un microfono.

Per l'evento in questione l'impianto sarà all'interno della regia dove il GEOM. SIMONE CROSTI quale delegato delle comunicazioni in caso di emergenza dovrà utilizzare ed azionare i messaggi di emergenza oltre all'eventuale utilizzo del microfono per la comunicazione di emergenza con il pubblico.
L'utilizzo dei messaggi o eventuale comunicazione sarà concordata con il Dirigente del servizio di Ordine e sicurezza Pubblica e con gli altri organi di vigilanza presenti.

Messaggi preimpostati:

MESSAGGIO 1 (di invito)
ATTENZIONE
I PRESENTI SONO PREGATI DI AVVIARSI VERSO LE USCITE DELLA PIAZZA PROCEDENDO IN FILA INDIANA, SENZA CORRERE O SPINGERE, AIUTANDO LE PERSONE IN DIFFICOLTA'.


MESAGGIO 2
ATTENZIONE PREGO
SI RENDE NECESSARIO EVACURE LA PIAZZA, SPOSTARSI CON CALMA VERSO LE USCITE DI SICUREZZA PRESEGNALATE, EVITATE DI CORRERE ED AIUTATE LE PERSONE A VOI PIU' VICINE CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTA'

MESSAGGIO 3
ATTENZIONE
SIETE PREGATI DI NON ACCALCARVI.

10. Operatori di sicurezza


Prevede, per ogni tipo di manifestazione la presenza di operatori di sicurezza che abbiano frequentato il corso di formazione per rischio d'incendio elevato e che abbiano conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge n. 609/1996.

Per manifestazioni a rischio molto basso/basso come il nostro si prevede la presenza di n. 6 operatori Steward addetti alla sorveglianza e al controllo della sicurezza di cui n. 4 devono essere operatori che hanno frequentato il corso di formazione per rischio d'incendio elevato e che abbiano conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge n. 609/1996.


SBOCCIA
l'estate 2026
Il Teatro esce in strada
Via del Castoro
QUESTURA
PIAZZA JACOPO DELLA QUERCIA
gazebo artisti
gazebo artisti
pozzo
TRANSENNE di PROTEZIONE
10.00
8.00
palco
STEWARD
MUSEO
100
50
gazebo regia
Piazza del Duomo
Via di Monna Agnese
INGRESSO
CON PRENOTAZIONE
DUOMO
COMUNE DI SIENA
SBOCCIA L'ESTATE 2026 - Il teatro esce in strada
Organizzazione di n. 6 Steward
di cui n. 4 Antincendio rischio elevato
Geom. Crosti Simone - Via C.A. dalla Chiesa n. 38 - Asciano - Siena
simone.crosti78@gmail.com - cellulare 328 2133087

11. Mezzi di estinzione

Saranno installati estintori portatili a polvere da 6 kg aventi capacità estinguente minima 34A-233BC.
Dotazione minima consigliata:
n. 2 estintori CO2 in prossimità del palco-regia e uno ingresso centrale;
n. 2 estintore presso il palco e la platea.



Naturalmente gli estintori saranno: omologati; revisionati; facilmente accessibili;

12. Gestione dell'emergenza

L'organizzazione individuerà prima dell'inizio dell'evento:
- responsabile della sicurezza;
- addetti antincendio formati;
- addetti all'assistenza dell'esodo.

Saranno predisposte procedure operative per:
evacuazione del pubblico;
chiamata dei soccorsi;
gestione di eventuali incendi;
interruzione dell'alimentazione elettrica.

13. Valutazione del rischio incendio

In considerazione:
dello svolgimento all'aperto, dell'assenza di lavorazioni a rischio specifico, dell'affollamento controllato, della presenza di adeguate vie di fuga, dei materiali utilizzati tutti in classe di resistenza al fuoco 1, della dotazione di mezzi antincendio;
il rischio incendio viene valutato basso, purché siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nella presente relazione e quelle eventualmente impartite dagli enti competenti.

14. Conclusioni

Alla luce delle verifiche effettuate, l'area destinata alla manifestazione risulta idonea allo svolgimento dell'evento previsto per una capienza massima di 500 persone sedute, nel rispetto delle misure di prevenzione incendi e gestione dell'emergenza indicate nella presente relazione.

Siena 07.07.2026

Geom. Simone Crosti

IL tecnico