LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it

Reg. 305/2011
Notified Body N°0987

LAPI SPA 29/01/2021 APPROVED FIRE TESTING DIVISION

ATTESTAZIONE DI CLASSIFICAZIONE / *CLASSIFICATION ASSESSMENT*
ACL/040/21/CPR/13986

Quando applicabile il presente documento viene emesso in ottemperanza al Regolamento UE 305/2011 e Regolamento n.765 del 9 Marzo 2011 e in relazione alle leggi, regolamenti e procedimenti amministrativa degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, si stabilisce che:

When applicable the following document has been issued in compliance with the Regulation UE 305/2011 and Regulation n.765 of 9 March 2011 on the approximation of law, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products , it has been stated that the construction product :

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO / *REACTION TO FIRE CLASSIFICATION REPORT*
N°. 040.0DC0050/21

CLASSIFICAZIONE RICHIESTA DA / *Classification on behalf of*
MT PLYWOOD S.r.l.
Via G. Da Cermenate, 69 - 22063 CANTU' (CO) - Italy

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE / *Trade name of the material*
COMPENSATO BETULLA FILMATO
(Spessore nominale / *Nominal thickness* : 15 mm)

DESCRIZIONE DEL MATERIALE / *Description of the material*
Pannello in compensato di colore marrone con un lato zigrinato e un lato liscio.
Brown plywood panel with a knurled side and a smooth side.

METODI DI PROVA / *Test methods*
UNI EN ISO 11925-2:2020 e/*and* **UNI EN ISO 9239-1:2010**

STANDARD DI PRODOTTO / *Product Standard*
UNI EN 13986 : 2015

METODO DI CLASSIFICAZIONE / *Classification standard*
UNI EN 13501-1: 2019
Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests
(Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione sulla base dei dati di prove di reazione al fuoco)

CLASSIFICAZIONE / *Classification*

B_{fl} - s1

La classificazione sopra riportata è valida per la seguente applicazione effettiva:
Pavimento sopraelevato non in aderenza ad alcun substrato.
Il Laboratorio di prova notificato (**LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987**) ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante) secondo sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione **AVCP 3**. Il Laboratorio non è stato coinvolto in nessuna attività di campionamento.

The above reported classification is valid for the following actual end use:
Raised floor not in contact to any substrate.
*The notified testing laboratory (**LAPI S.p.A. - Laboratorio prevenzione incendi N° 0987**) has carried out determination of the product-type on the basis of type testing (based on sampling carried out by the manufacturer) in accordance with the systems of assessment and verification of constancy of performance **AVCP 3**. The Laboratory has not been involved in any sampling activity.*

Prato, 22/01/2021

Valid until: 21/01/2026

Il Responsabile Certificazione
The Certification Manager
Massimo Borsini

Il Direttore del Laboratorio
The Director of the Laboratory
Luca Ermini

Nota: la data di scadenza di questo documento è puramente indicativa. Il presente documento perderà di valenza a seguito di qualsiasi variazione inerente i componenti chimici dei materiali, la denominazione commerciale o i dati del Richiedente, modalità o luogo di produzione, aggiornamento normativo, ecc. Sarà cura dell'intestatario richiedere un aggiornamento del precedente documento. Infine, si ricorda che se non esplicitamente indicato nello Standard di Prodotto a cui le prove si riferiscono i Rapporti di Prova e l'Attestato di Classificazione non hanno scadenza. Il Laboratorio potrà richiedere al rinnovo una verifica sperimentale per la conferma dei risultati ottenuti.
***Note:** the expiry date of this document is indicative only. This document will lose value as a result of any changes regarding the chemical components of the materials, the trade name or the data of the Sponsor, mode or place of production, regulation updates, etc. It will be care of the Applicant to require an update of the previous document. Finally, please note that if not explicitly stated in the Standard Product to which the evidence relates the Test Reports and Certificate of Classification do not expire.*
The Laboratory may request at the renewal date experimental verification to confirm the results obtained.

egolf The European Group of Organisations for Fire Testing Inspection and Certification

Questo documento deve essere letto congiuntamente ai Rapporti di Prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altra notizia di dettaglio. Questo documento non costituisce approvazione di tipo né certificazione di prodotto né tantomeno dichiarazione di conformità, che spetta esclusivamente al Produttore / Sponsor.
This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di questo Laboratorio