COMUNE DI SIENA

DIREZIONE OPERE PUBBLICHE, OPERE PNRR, MANUTENZIONE

Oggetto Palco automontante ILMA modello Belvedere dimensione 10 x 12 MT

COLLAUDO ANNUALE

La struttura in questione è un palco modulare per manifestazioni di dimensioni massime mt. 10x12 costruito dalla ditta ILMA di Giorgio Fiorentini di Argenta (FE), con struttura metallica e piano in multistrato di proprietà del Comune di Siena.

In data 13 Aprile 2006 è stata redatta e consegnata al Comune di Siena un duplicato della relazione di calcolo per il palco in oggetto ed in pari data è stata redatta e consegnata al Comune di Siena una relazione di verifica dell'idoneità statica per la struttura, fatte salve alcune prescrizioni.

Al fine di ottemperare alle prescrizioni riportate nella certificazione di idoneità statica, sono state acquistate le componenti del palco dichiarate danneggiate, è stata inoltre sfruttata la modularità del palco utilizzando una scaletta identica a quella in dotazione (il Comune di Siena possiede un'altra struttura di dimensioni massime mt. 4X8), resta ferma la limitazione di peso pari a 480, 00 kg/mq.

In data odierna si è provveduto ad effettuare la verifica dell'opera.

Il palco nella configurazione mt. 12X10, è stato esaminato nelle sue componenti strutturali e non strutturali che appaiono integre e rispondenti come dimensione qualità dei materiali a quelle risultanti dal duplicato della relazione di calcolo.

Il palco ha mostrato una completa solidarietà strutturale tra gli elementi portanti verticali ed orizzontali e fra questi e gli elementi non strutturali, che appaiono fra loro ben connessi e senza alterazioni.

Le condizioni manutentive di tutte le componenti sono buone.

Le condizioni generali dei materiali ad un esame visivo non rilevano anomalie.

Dirigente Direzione Opere Pubbliche, Opere PNRR, Manutenzione
Palazzo Patrizi
Via di Città, 81
tel. 0577/ 292.274
fax 0577/ 292.282
Email : paolo.ceccotti@comune.siena.it
Pec : comune.siena@postacert.toscana.it

L'esame è stato esteso anche ai parapetti del palco che appaiono stabili, ben fissati ed assemblati, in grado di sostenere la spinta degli utilizzatori del palco stesso.
Considerato quanto sopra, il palco è da ritenersi idoneo per l'uso, nei limiti indicatidagli elaborati di verifica agli atti della Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo .

Siena. 10/07/2026

IL COLLAUDATORE
(Ing. Paolo CECCOTTI)

Dirigente Direzione Opere Pubbliche, Opere PNRR, Manutenzione
Palazzo Patrizi
Via di Città, 81
tel. 0577/ 292.274
fax 0577/ 292.282
Email : paolo.ceccotti@comune.siena.it
Pec : comune.siena@postacert.toscana.it